

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 20. 03. 2017

ZADAVATEL: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Sídlem: Tovární 1059/41 , 77211 Olomouc- Hodolany
Zastoupený: RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
IČ: 476757772

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky B, B1, B2, rekonstrukce zhlaví studny ST2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. *Byl zpracován podrobný hydrogeologický průzkum na celý rozsah díla? Odpovídají položky zatřídění hornin a případné příplatky za lepivost uvedené ve výkazu výměr zadání hydrogeologickému průzkumu, zpracované projektové dokumentaci a předpokládané skutečnosti na stavbě?*
2. *Odpovídají položky výkazu výměr zadání křížení stávajících inženýrských sítí popřípadě příplatky za ztížené vykopávky uvedené ve výkazu výměr projektové dokumentaci a předpokládané skutečnosti na stavbě? Je uvažováno i s ručním hloubením v místě křížení se stávajícími sítěmi?*
3. *Rozsah čerpání vody při hloubení rýh a jam, pohotovost čerpací soupravy a ostatní položky spojené se snížením hladiny spodní vody při provádění zemních prací, které jsou uvedené ve výkazu výměr zadání, odpovídají znalostem místních poměrů a hydrogeologickému průzkumu?*
4. *Položky výkazu výměr zadání spojené s konečnou úpravou komunikací (podkladní šterkové vrstvy, vrchní vrstvy živičné, či dlážděné povrchy) odpovídají požadavkům správců komunikací? Jedná se o místní komunikaci i komunikace státní, které spravuje SÚS.*
5. *Obsahuje výkaz výměr zadání vodorovné přemístění veškerého výkopku z rýh na mezideponii a případné přemístění z mezideponie zpět na zásypy rýh a to včetně opětovného naložení na mezideponii? Např. na trasách ve státních komunikacích nelze na základě požadavků správce komunikace výkopek ponechávat vedle rýhy a veškerý výkopek se musí odvážet mimo silniční těleso. V případě místních komunikací výkopek uložený vedle výkopu brání přijezdům ke stávajícím objektům a je nutné komunikace uzavírat.*
6. *Výkaz výměr zadání uvažuje i se zásypem rýh a jam výkopkem. Byl proveden rozbor zeminy, který by potvrdil vhodnost použití výkopku pro zásypy?*
7. *Odpovídá vzdálenost vodorovného přemístění výkopku na skládku skutečnosti? Je ve výkazu výměr zadání uvažováno se vzdáleností na konkrétní skládku?*

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Ad 1) Podrobný hydrogeologický průzkum na celý rozsah díla zpracován nebyl. Zatřídění hornin a příplatky za lepivost jsou pouze předpokládané hodnoty, které vycházejí z již realizovaných akcí v lokalitě Sídliště v minulém roce, resp. při rekonstrukci kanalizace vložkováním v předchozích letech. Bude upraveno dle skutečnosti při realizaci stavby.

Ad 2) Uvažuje se s ručním výkopem při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v rozsahu dle údajů poskytnutých jejich správcí. V tomto případě je položka kalkulována dle množství křížení. Bude zkonkretizováno dle skutečnosti při realizaci stavby.

Ad 3) Množství čerpaných vod z jam a rýh bylo stanoveno odhadem.

Ad 4) Žádné komunikace ve správě Správy silnic Olomouckého kraje se na staveništi nenacházejí, skladby vrstev místních komunikací vycházejí z projednání s představiteli obce.

Ad 5) Je uvažováno s ponecháním výkopku vedle výkopu pouze v nezpevněných plochách, převážná část výkopku bude odvážena na skládku.

Ad 6) Veškerý zásyp v místních komunikacích je navržen šterkopískem, celý výkopek bude odvážen na skládku. Zásyp výkopkem bude pouze realizován v prostoru nezpevněných povrchů. Skutečné kubatury budou upraveny dle skutečnosti při realizaci stavby.

Ad 7) Je uvažováno s odvozem na skládku v Medlově ve vzdálenosti do 5 kilometrů.

S pozdravem

 -1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41.772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti