

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 03. 05. 2017

ZADAVATEL: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Sídlem: Tovární 1059/41, 77211 Olomouc- Hodolany
Zastoupený: RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
IČ: 476757772

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky B, B1, B2, rekonstrukce zhlaví studny ST2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

na výše uvedenou zakázku bychom rádi vznesli níže uvedené dotazy:

- v jakých stupních bude obloženo NS šachtového dna a skružoviny čedičem 90, 120, 180, 360 st.?
- v technické zprávě, je šachta Š10 je navržena jako spádišťová s obkladem nárazové stěny čedičem (min. tvrdost 7 dle Mohsovy stupnice) do výšky 0,3 m nad horní lic přitékajícího potrubí. Jaká je ale výška ode dna?
- kompaktní dna - u spádišťové šachty taky kompaktní? Nebo se má ocenit vibrolis? A má být obložen čedičem, jak nástupnice, tak i žlab?
- šachtová dna jsou navržena kompaktní, monolitická, odlitá z jedné betonové směsi - viz. technická zpráva. Monolitické dna - výroba na stavbě. Jednotlivé, odlité z jedné bet. směsi - vyrobená speciálním způsobem ve výrobě, tedy ne na stavbě.
- kompaktní dna - žádáme o šachtové hodiny. Z podélného profilu, nelze vyčíst přesně. U kompaktních den, je nutné znát všechny údaje vč. spády u přítoků i u odtoků vč. DN.
- ve výkazu výměr jsou poklopy navrženy jako celolitinné, v technické zprávě v betonovou výplní, tedy BEGU. Co platí?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

- obložení čedičem u spádišťové šachty Š10 bude provedena v rozsahu 120°
- celková výška obkladu čedičem u spádišťové šachty Š10 s využitím podélného profilu a popisu v technické zprávě činí 2,55 m
- spádišťová šachta Š10 bude mít kompaktní dno s obkladem žlabu a dna čedičem
- šachtová dna budou dle popisu v technické zprávě kompaktní, jednotlivá z jedné betonové směsi vyrobená speciálním způsobem ve výrobě, tedy nikoliv na stavbě (zmínka o výrobě na stavbě se neobjevuje v technické zprávě ani ve výkazu výměr)
- přikládáme opětovně výkres D 2.6 se specifikací revizních šachet (viz. projekt)
- poklopy požadujeme celolitinné, uzamykatelné s pantem a tlumicí vložkou

S pozdravem

RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti


-1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

Příloha:

Výpis betonových šachet