K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č.j. : KHSOC/16417/2018/OC/HOK V Olomouci dne 21.6.2018
Sp. značka.: KHSOC/16417/2018
Vyřizuje: Ing. Jana Pospíšilová
Č.j. odesílatele: AQ2018011_15KHS ze dne 11.6.2018

Adresát:
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41
772 11 Olomouc - Hodolany

V zastoupení:
AQOL s.r.o.
Tovární ul. 1059/41
772 11 Olomouc

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská“ k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, (dále jen „KHS“), dne 12.6.2018 zaevidované pod č.j. KHSOC/16417/2018/OC/HOK o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská“ k územnímu a stavebnímu řízení, předložené společností AQOL s.r.o., Tovární ul. 1059/41, Olomouc, IČO: 05109469 na základě plné moci ze dne 7.5.2018 udělené stavebníkem: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Olomouc – Hodolany, IČO: 47675772 (dále jen „žadatel“), posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci „Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská“ k územnímu a stavebnímu řízení (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD, dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD „Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská“ k územnímu a stavebnímu řízení, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1) Opravené vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.

2) Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z opraveného vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm a), d) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. KHS k věci uvádí: Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předložená PD řeší obnovu stávající kanalizace IO 01 a vodovodu IO 02 v Uničově v ulicích Hrubého a Dukelská.

Obnova kanalizace probíhá ve stávající trase, jedná se o výměnu úseku kanalizace o třech šachtách, přičemž koncové šachty úseku budou vyměněny včetně přepojení všech stávajících stok do šachet ústících.

Obnova vodovodu bude z větší části probíhat v téměř totožných trasách s výjimkou řadu V2, který bude nahrazen paralelní trasou na opačné straně bytových domů. Nové potrubí bude součástí vodovodní sítě města Uničova. V rámci stavby IO 02 bude provedeno následující:

- obnova potrubí DN 125 LT s navýšením dimenze na DN 200 LT v délce 36,3 m s označením "řad" V1 včetně přepojení přípojek
- uzavření stávajícího řadu DN 150 LT a nahrazení vodovodu novým vodovodním řadem s označením V2 DN 150 LT o délce 125,2 m
- výměna řadu DN 150 LT v ulici Dukelská v délce 363,0 m včetně přepojení napojených řadů a přípojek

Důvodem pro vyjádření souhlasu s předloženou PD bylo, že PD je v souladu s předpisy stanovenými ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Důvodem pro stanovení podmínky č. 1 uvedené v tomto závazném stanovisku je plnění § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., a to že materiály pro styk s pitnou vodou nesmí negativně ovlivnit jakost pitné vody a musí odpovídat složením a použitím platným právním předpisům.

Důvodem pro stanovení podmínky č. 2 je ověření § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm a), d) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to, ověření jakosti pitné vody a hygienických limitů v minimálním rozsahu z opravené části vodovodu.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost doručená na KHS dne 12.6.2018 č.j. KHSOC/16417/2018/OC/HOK

- projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení „Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská“ zpracovatele: AQOL s.r.o., Tovární ul. 1059/41, Olomouc, květen 2018
- plná moc ze dne 7.5.2018

otisk úředního razítka

Ing. Barbora Nechvátalová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Olomouc

Rozdělovník:

1. KHS spis
2. AQOL s.r.o., Tovární ul. 1059/41, Olomouc IDDS: 9ajv7hg