

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.1 ZE DNE 17.6.2013

ZADAVATEL: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Sídlem: Tovární 1059/41 , 77211 Olomouc- Hodolany
Zastoupený: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
Předseda představenstva a ředitel společnosti
IČ: 476757772

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Uničov - vložkování části kanalizace“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Prosím o sdělení hloubek uložení potrubí, informaci o hladině spodní vody a stupni zatížení nadloží.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

1) Hloubka uložení potrubí je zřejmá z tabulky „Přehled hloubky uložení stoky“ na straně 5 Technické zprávy, příloha D.1. Jsou zde uvedeny kóty terénu (poklopu), kóty dna šachet a z toho vypočtená hloubka šachty. Hloubka šachty odpovídá hloubce dna potrubí. Lze jen dodat, že terén mezi jednotlivými šachtami je rovinný, bez prohlubní a jakýchkoliv navýšení.

2) Hladina spodní vody kolísá dle intenzity a četnosti srážek, byla stanovena na max. úroveň 0.5 m pod terénem, viz. technická zpráva, str. 5.

3) Stupeň zatížení nadloží – všechny stoky jsou v části města Uničov, která je zastavěná panelovými domy. Stoky vedou buď pod místními asfaltovými komunikacemi, nebo pod zelenou plochou (trávníkem, popř. chodníkem). Podrobný geologický posudek nebyl prováděn, přesné uložení je patrné ze situací.

Stoka AI (DN800) – celá je v kraji místní asfaltové komunikace

Stoka AIj od Š55297 po Š55219 vede pod místní asfaltovou komunikací (parkovištěm osobních aut), zbytek trasy včetně stoky AIj1 je celý v zeleném pruhu před domy.

Stoka AIh – celá trasa v zeleném pruhu (trávník), pouze kolem Š55298 je provizorně zpevněné parkoviště osobních aut.

Stoka AI (DN400) – trasa je situována v zeleném pruhu, pouze ve dvou místech křížuje stoku místní komunikace.

S pozdravem


VIOLETTE, s.r.o.
Tovární 1197/42a
779 00 Olomouc - Hodolany
DIČ: CZ29242126

.....
Ing. Monika Medková

VIOLETTE s.r.o.

Emai:lmonika.medkova@violette-sro.cz