

Výzva k podání nabídek  
„Benkov – obnova části vodovodu“

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  
ZADÁVANÉ ZJEDNODUŠENÝM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍM PODLE § 38 ZÁKONA  
č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,  
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Zadavatel níže uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.

V Olomouci 21. 6. 2013

**1.  
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Název veřejné zakázky: „Benkov – obnova části vodovodu“

**2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

**Obchodní firma nebo název:** Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.  
Akciová společnost

**Sídlo / doručovací adresa:** Tovární 1059/41 , 77211 Olomouc- Hodolany

**IČ:** 476757772

**DIČ:** CZA76757772

**Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:** Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA  
Předseda představenstva a ředitel společnosti

**Zástupce ve věcech technických:** Ing. Jiří Kožušniček, technický náměstek  
Ing. Aleš Vymazal, investiční technik

**Adresa profilu zadavatele:** <https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1061>

**3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA**

**Obchodní firma nebo název / obchodní firma  
nebo jméno a příjmení:** VIOLETTE, s. r. o.  
společnost s ručením omezeným

**Sídlo / místo podnikání / místo trvalého  
pobytu (příp. doručovací adresa):** Tovární 42a, 772 00 Olomouc

**IČ:** 292 42 126

**Osoba oprávněná za osobu zastupující  
zadavatele jednat:** Ing. Monika Medková

**Kontaktní osoba:** Ing. Monika Medková

**Telefon, fax, e-mail:** + 420 585 242 713  
[Monika.medkova@violette-sro.cz](mailto:Monika.medkova@violette-sro.cz)

4.

**INFORMACE O DRUHU, PŘEDMĚTU A HODNOTĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 ZVZ
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	5 223 030,-Kč, - bez DPH
Předpokládané zahájení stavby:	20. 08. 2013
Předpokládaná doba realizace:	90 dnů
Délka zadávací lhůty:	dle § 43 odst. 2 je stanovena na délku 3 měsíců
Jazyk v jakém bude předložena nabídka:	český

5. INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Stavební práce	45000000-7
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí	45231300-8

6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodního přívaděče.

Projektovaná obnova vodovodu v Benkově je navržena v celé délce bezvýkopovou technologií. Výkopové práce budou prováděny pouze v místech montážních jam pro zatahování potrubí a v místech pracovních výkopů pro přepojování domovních vodovodních přípojek a v místě přepojení na již rekonstruovaný řad větve C1 z PVC DN 80. Dále budou pracovní výkopy prováděny v místech křížení s hlavním řadem plynovodu a stávajícího vodovodu. V místě křížení plynovodních přípojek s trasou vodovodu budou pro ověření hloubky uložení plyn. přípojek provedeny ručně kopané sondy ve vytípaných místech pro vyloučení kolize.

Trasa obnovovaných úseků vodovodních řadů je navržena v těsném souběhu stávajících vodovodních řadů, ve vzdálenosti cca 0,4m celková délka nových vodovodních řadů je 1393 m.

Stávající vodovodní řad bude sloužit k zásobování vodou až do ukončení stavby.

Po dobu výstavby vodovodu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím vodovodu a zajištěn přístup pracovníkům provozovatele sítě za účelem oprav a údržby.

Stavba bude rozdělena na 5 etap:

1. **etapa** – zahrnuje vybudování úseku větve A od měrného objektu po odbočení z větve A na větev B.
2. **etapa** – zahrnuje vybudování úseku větve A od odbočení z větve A na větev B po odbočení větve A na větev C.
3. **etapa** – zahrnuje vybudování úseku větve A od odbočení z větve A na větev C po koncový hydrant větve A = konec vodovodního řadu
4. **etapa** - zahrnuje vybudování větve B až po koncový hydrant
5. **etapa** – zahrnuje vybudování větve C až po koncový. Součástí 5. etapy je přepojení již rekonstruované větve C1 na obnovovaný vodovodní řad C.

Potrubí projektované:

Potrubí vodovodních řadů je s ohledem na způsob pokládky navrženo z materiálu PE100RC SDR11, dle ČSN EN 12 201 a PAS 1075 s celoplošnou modrou vrstvou a podkladní černou pro identifikaci mezního poškození potrubí. Trubky jsou odolné pomalému šíření trhlin, vhodné pro pokládku do zemin třídy těžitelnosti 1 až 4 a pro pokládku metodou horizontálních řízených vrtů. Trubky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. Jsou dodávány v tyčích o délce 12 nebo 6m. Spojování trub bude prováděno svařováním.

Výzva k podání nabídek  
„Benkov – obnova části vodovodu“

#### PE tvarovky:

PE tvarovky jsou navrženy z PE100 SDR11 v dimenzích d90, d110 a d160, v provedení s prodlouženými hrdly: Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. Spojování tvarovek mezi sebou je prováděno svařováním natupo, s potrubím jsou tvarovky spojovány elektrospojkami.

#### LT tvarovky:

Navržené přírubové tvarovky jsou v souladu s ČSN EN 545. Jsou provedeny z tvárné litiny s vnějším i vnitřním epoxidovým nátěrem o minimální tloušťce 250 µm. Tlaková řada PN 16. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou.

#### Armatury:

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkčetěsníci z tvárné litiny. Každá uzavírací armatura instalovaná v zemi bude opatřena zemní teleskopickou zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem.

#### Hydranty:

Navržené podzemní hydranty mají tělo i sedlo z tvárné litiny, v profilu DN80 a tlakové řadě PN16. Na trase obnovovaných řadů jsou hydranty osazeny přibližně na stejných místech jako v původní trase, počet podzemních hydrantů je 9 ks.

#### Vodoměr:

V měrné šachtě bude osazen vodoměr přírubový, DN80, PN16,  $Q_n 100\text{m}^3/\text{h}$ .

#### Orientační tabulky:

Poloha všech šoupátek a hydrantů bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) na orientační sloupky, stěny nebo oplocení nejbližších nemovitostí.

#### Vysazování odboček, propoje:

Po dokončení úseku (etapy) vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření ke vzorkům odebrané vody mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť. Platnost rozboru vody je 14 dní. Do té doby musí být potrubí zprovozněno, jinak pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnost a bude nutné provést novou desinfekci, proplach a laboratorní rozbor. Rozbor se provádí v rozsahu s požadovanými platnými vyhláškami (např. vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění).

Zhotovování propojů vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na zásobování vodou. Odstávku vody může vykonávat zhotovitel stavby pouze za přímé asistence dozoru provozovatele vodovodní sítě.

Plánované přerušení dodávky vody do napojených nemovitostí sdělí zhotovitel stavby provozovateli 20 dní předem, provozovatel na základě údajů od zhotovitele stavby oznámí přerušení dodávky vody odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., §9. Zhotovitel zajistí na objednávku prostřednictvím provozu vodovodů náhradní zásobování postižených odběratelů. Obnovení dodávky vody musí být provedeno v oznámeném termínu.

#### Zrušení starého vodovodního řadu:

Nadzemní znaky starého vodovodního řadu (poklapy a ovládací tyče šoupat, domovních vodovodních přípojek a hydrantů, včetně orientačních tabulek) budou demontovány po uvedení nového vodovodního řadu do provozu. Potrubí stávajícího vodovodního řadu bude ponecháno v zemi, jeho konce zabetonovány popř. zaslepeny, každý přerušovaný úsek potrubí bude rovněž zabetonován.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří přílohu zadávací dokumentace

## **7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NEBO PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE § 48 ZÁKONA**

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy k podání nabídek.

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 48 odst. 1 zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup na profilu zadavatele. Části zadávací dokumentace, které nebyly zveřejněny na profilu zadavatele budou poskytnuty v elektronické podobě na CD, v souladu s § 48 odst. 2 zákona, proti úhradě 300,- Kč bez DPH.

Písemná žádost musí být doručena na adresu osoby zastupující zadavatele - Lenka Hučínová, e-mail: lenka.hucinova@violette-sro.cz, VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC

Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC. Nebo bude zaslána na žádost dobírkou.

Zadavatel předá či odešle zadávací dokumentaci v tištěné a elektronické podobě na CD dodavateli (přesný termín obdrží dodavatel při vyžádání zadávací dokumentace) v zákonné lhůtě. Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasilány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

## **8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

**Datum:** 8. 07. 2013  
**Hodina:** 08:30  
**Místo pro podání nabídek:** Tovární 42a, 772 00 Olomouc  
**Kontaktní osoba pro příjem nabídek:** Lenka Hučínová, e-mail: sekretariat@violette-sro.cz

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin, poslední den do 08:30 hod na sekretariátu společnosti VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 Olomouc kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručená nabídka musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, název veřejné zakázky a “NEOTEVÍRAT“.

## **9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE § 62 ZÁKONA**

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 zákona jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## **10. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH DLE § 78 ZÁKONA**

Údaje o hodnotících kritériích dle § 78 zákona a způsob hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## **11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

**Datum:** 8. 07. 2013  
**Hodina:** 08:30  
**Místo:** Tovární 42a, 772 00 Olomouc

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. Jednání se mohou dále účastnit zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.


## 12. PŘÁVA ZADAVATELE

1. V souladu s ust. § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo případné rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
2. V souladu s § 81 odst. 4 zákona uveřejní zadavatel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele na profilu zadavatele.
3. zveřejněná rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považují za doručená všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


## 13. PŘÍLOHY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

- Krycí list nabídky
- Zadávací dokumentace:
  - Návrh Smlouvy o dílo
  - Kvalifikační dokumentace
  - Prováděcí projektová dokumentace, vč. výkazu výměr + vv vedlejších a ostatních nákladů
  - Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů

V Olomouci dne 21. 6. 2013



Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA  
Předseda představenstva a ředitel společnosti

 -1-  
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST  
OLOMOUC, a.s.  
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY  
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

