

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 10. 4. 2013

ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Sídlem: Máje 260, 385 01 Vimperk
Zastoupený: Mgr. Jiřím Mánkem, ředitelem
IČ: 00583171

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Demolice roty Kvilda“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Na prohlídce staveniště předmětu veřejné zakázky „Demolice roty Kvilda“, dne 5. 4. 2013 bylo zástupcem zadavatele řečeno, že cihly, beton a asfalty z bouraných objektů a komunikací budou nadrceny, část z těchto materiálů bude použit na zpětný zásyp a zbytek zůstane nadrcený na místě demolice.

V TZ projektové dokumentace je psáno, že veškerý přebytečný materiál bude odvezen na skládku. Z výkazu výměr vyplývá také, že bouraný materiál bude odvážen mimo staveniště.

Zadávací dokumentace dále vyhrazuje nejbližší skládku do 35 km, kvůli co největšímu zamezení prašnosti z čehož také plyne, že materiál se bude odvázet. Je zde dokonce podmínka, zajistit si smluvně skládku pro uložení tohoto odpadu. Dále bychom chtěli upozornit, že cihelná drť není z konstrukčního hlediska do násypů vhodná.

Proto se chceme dotázat, zda je směrodatná informace zástupce zadavatele nebo podmínky uvedené v zadávací dokumentaci výběrového řízení?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Vzhledem k tomu, že se místo plnění veřejné zakázky nachází v NP a CHKO, musí být, jak při samotných prováděcích pracích, tak při manipulaci s odpadem zacházeno zvlášť šetrným způsobem. Přebytečný nadrcený materiál z bouraných staveb bude odvezen na smluvní skládku do 35 km dle zadávací dokumentace. Do zásypů bude preferována drť z betonu, cihelná drť bude zlikvidována. Vybouraný asfaltobeton bude nadrcen a ponechán na místě pro další využití dle Technické zprávy v Projektové dokumentaci.

S pozdravem


VIOLETTE, s.r.o.
Tovární 1197/42a
779 00 Olomouc - Hodolany
DIČ: CZ29242126

.....
Ing. Monika Medková

VIOLETTE s.r.o.

Tel.: 585 242 713, e-mail: monika.medkova@violette-sro.cz