

ZADAVATEL: Obec Traplice
Sídlem: Traplice 404, 687 04 Traplice
Zastoupený: Ing. Milan Rozum, starosta obce
IČ: 00291439

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„ZŠ Traplice – výměna oken, dveří a zateplení fasády“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

1. Ve výkaze výměr se nachází položky **č. 43** „Násyp ze šterkopísku 32-70mm tř. I nový okapový chodník z vyosévek a zásypy okolo soklu, doprava okolo stavby ruční“ a **č. 170** „Kamenivo těžené frakce 32-80 VYOSÉVKY na okapový chodník“, které představují provedení (vč. materiálu) okapového chodníku kolem školy. Při úvaze, že tloušťka vrstvy kameniva jako okapového chodníku bude cca 100 mm, jsme ani zdaleka nedospěli k výměře, která je obsažena ve výše vypsáných položkách. Je výměra obou položek správná, jestliže budeme považovat položku č. 43 za provedení (montáž) a položku č. 170 za dodávku materiálu? Pokud je výměra správná, žádáme o přesnější určení rozsahu prací (rozměry chodníku, zásyp rýh kolem soklového zdiva atd.)
2. Ve výkaze výměr se nachází položky **č. 82** „Povlaková krytina do 30°, fólie PVC včetně materiálu a montáže podkladní textilie a kotvení, vytažení svisle na atiku, 1 vrstva - včetně fólie tl. 3,0 mm“ a **č. 154** „Fólie 1,2, š. 1300 mm střešní šedá“. Tyto položky mají stejnou výměru, ale jinou specifikaci materiálu (tl. fólie). Jedná se u obou položek o krytinu na střechu tělocvičny? Jaká je správná tloušťka povlakové krytiny?
3. Plastová okna jsou specifikována přesně pouze součinitelem $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (výpisy i technická zpráva). Další požadavky jsou zadány podrobněji v technické zprávě. Ve výpisu plastových výrobků je u oken uvedeno „okno musí splnit požadavky norem na provoz ve školách“. Mezi tyto požadavky patří také stálá výměna vzduchu za jistých teplotních rozdílů v místnosti, což **neřeší** mikroventilace. Jaké jsou požadavky na výměnu vzduchu u oken pro školní zařízení? Které konkrétní normy mají být dodrženy? Žádáme o přesnější specifikaci plastových oken vyplývající z norem, které má projektant na mysli, mimo vypsání parametry v technické zprávě.
V technické zprávě je u specifikace oken uvedeno:
10 – Ovládací síly:
Musí odpovídat provozu ve školce.
Znamená to snad, že dveře i okna by měly být vyrobeny tak, aby je mohly otevřít i děti z mateřské školky????!!!!
4. U oken a dveří je stanovena hodnota $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, o jaký součinitel se jedná (U_w , U_g , ...)?
5. O jaké kotvy se jedná v položce **č. 60** „Osad a dodání kotev mont prvků do 20kg“ výkazu výměr? Žádáme o bližší specifikaci a určení využití.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Vysvětlení k dotazů k zakázce : ZŠ Traplice – výměna oken,dveří a zateplení fasády.

Jednotlivé body dotazů následují :

K bodu č. 1 :

Položka č. 43

Správná výměra pro tuto položku je 101,94 m³ .



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Při výpočtu ve výkazu výměr došlo k chybě.

Položka č. 170 je dobře. Ale na položku č. 43 navazuje dodání kameniva pro okapový chodník-položka číslo 171

V položce č. 171 opravte množství šterku na hodnotu 193,69 tuny.

$101,94 \text{ m}^3 \times 1,9 \text{ tuny/m}^3 = 193,69 \text{ tuny}$

K bodu č. 2:

Položky č. 82 a. 154.

Závěrečné upřesnění projektanta:

Sílu a barvu střešní folie si určí dodavatel. ze strany projektanta žádný požadavek na sílu a barvu materiálu folie střechy není.

K bodu č.3:

Plastová okna jsou specifikována v technické zprávě součinitelem prostupu tepla a parametry ,tuto specifikaci doplňuji o požadavek splnění platné normy ČSN 73 0540-2 a .Pro zabudování oken platí v ČR technická normalizační informace 746077 .Před zabudováním oken předloží zhotovitel certifikát výrobku –splnění základních požadavků na vybrané stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou pro celou výplň otvoru normového rozměru dle normy EN 14351-Okna a .dveře.

V technické zprávě-specifikace oken :

10-Ovládací síly

Vypouští se-Musí odpovídat provozu ve školce.

Požadavek na výměnu vzduchu-přirozené větrání-ruční ovládání oken.

K bodu č. 4 :

Jedná se o součinitel $U_w = < 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

K bodu č. 5:

V položce č. 60 - jedná o kotevní pásoviny 40/5/280 pro ukotvení meziokenních vložek .

. Počet vložek $73 \times 4 \text{ ks} \times 0,4396 \text{ kg/ks} = 128 \text{ kg}$, Opravit ve výkazu výměr ze 120kg na 128 kg.Změna vlivem použití jiných tabulek pro hmotnost pásoviny.

S pozdravem


VIOLETTE, s.r.o.
Tovární 1197/42a
779 00 Olomouc - Hodolany
DIČ: CZ29242126

.....
VIOLETTE s.r.o.

Tel.: 585 242 713, e-mail: monika.medkova@violette-sro.cz

