

ZADAVATEL: Obec Traplice

Sídlem: **Traplice 404, 687 04 Traplice**
Zastoupený: **Ing. Milan Rozum, starosta obce**
IČ: **00291439**

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZŠ Traplice – výměna oken, dveří a zateplení fasády“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Prosím o sdělení v jaké cenové soustavě je rozpočet zpracován . Ceníkové kódy neodpovídají žádnému cenovému programu . Položky mají popis z kterého není zřejmé co se má naceňovat .

Např . pol.20 Kladení dlažby (z původních dlaždic) ... včetně dodání dlaždic .

34 Doplnky Podparapetní lišta ?

85 Izolace stropu EPS 100 STAB materiál pol. 156 což je střešní fólie mikroventilační ??

86 -89 Co vůbec v těchto položkách nacenit !!!!

Závěr :

Chtěl bych Vás požádat o bližší specifikaci položek, aby bylo zřejmé čeho se položka vůbec týká . Dále o rozlišení čísel položek. Prosím dejte do souladu s vyhláškou č.137/2006 a vyhláškou 230 vydanou 25.6.2012 . Rekapitulace neobsahuje ostatní náklady , které by měli být rovněž součástí cenové nabídky . (VRN, provozní vlivy , zaměření ... ,

Podle nové vyhlášky by mělo být na jednom soupisu prací vyčleněno samostatně .

Poznámka :

Veškeré věci související s realizací veřejných zakázek řeší obchodní podmínky pro zhotovení stavby podle zákona č.137/2006 Sb ve smyslu odstavce 3 paragrafu 44 . (Vydáno 30.9.2012)

Dále vyhláška vyhláška 230 ze dne 25 června 2012 , která stanoví podrobnosti vymezení veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací , dodávek a služeb s výkazem výměr .

Dovoluji si upozornit hlavně na	§ 3	Soupis prací
	§ 5	Struktura soupisu prací , hlavně odstavec 2 a 5
	§ 6	Obsah položky soupisu prací , písmeno a až f
	§ 8,10	Ostatní a vedlejší náklady

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Rozpočet je zpracovaný cenové soustavě RTS .

Vajádření k jednotlivým položkám :

20 – Kladení dlažby : Text v poznámce včetně dodání dlažby se ruší.Položka má nacenit opravu stávající dlažby po postavení lešení.

34- Podparapetní lišta.Touto položkou se rozumí dodání a montáž podparapetní lišty.

- PVC lišta slouží jako trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou
- použitím plastového podparapetního profilu eliminujeme praskliny mezi parapetem a omítkou z důvodu teplotní dilatace rozdílných materiálů (omítky, plast, ocel, měď atd.)
- použitý profil minimalizuje vznik prasklin vlivem mechanického namáhání
- lišta řeší vzhledový - estetický detail omítky/parapetu, vytváří dokonale rovné ukončení



- podparapetní profil navíc umožňuje správnou montáž parapetu
- profil řeší napojení sklotextilní tkaniny (perlinky) profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše zateplovacího systému
- ramena profilu, lišty se přizpůsobí úhlu mezi parapetem a fasádou (zdi)

85 - Izolace stropů – materiál je ve specifikaci – položka č. 156+154.

86 – Viz detail č. 12+5

87 - Zateplení mezistřešního prostoru viz detail č. 1+2+3

88 – Zatepelní – viz detail č. 24

89 – Položení a dodání protivětrové folie podle detailů 1+2+3

Ostatní náklady byly uvedeny v rekapitulaci na přední straně .Příloha byla tabulka s rozpisem vedlejších nákladů samostatně.

S pozdravem


VIOLETTE, s.r.o.

 Tovární 1197/42a
 779 00 Olomouc - Hodolany
 DIČ: CZ29242126

.....
 VIOLETTE s.r.o.

Tel.: 585 242 713, e-mail: monika.medkova@violette-sro.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti

Pro vodu,
 vzduch a přírodu