

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

ZADAVATEL: Obec Bratřejov
Sídlem: Bratřejov 226, 763 12 Bratřejov
Zastoupený: Antonín Tomšů, starosta obce
IČ: 00283801

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zateplení obecních budov“

1. Zateplení KD v Bratřejově
2. Zateplení OÚ v Bratřejově
3. Zateplení ZŠ v Bratřejově

Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

VYLUČUJE UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

k výše uvedené veřejné zakázce.

Identifikační údaje vyloučeného uchazeče:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	KKS-SERVIS, spol.s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Cecilka 386, 760 01 Zlín, Příluky
Právní forma:	Spol. s.r.o.
IČ:	607 48 044

Odůvodnění:

Hodnotící komise v nabídce shledala následující nejasnosti a dodavateli byla dne 22. 5. 2013 zaslána žádost o doložení níže specifikovaných nedostatků v nabídce. Písemné vysvětlení nebylo dodáno do 3 pracovních dní pro obdržení žádosti.

Zateplení ZŠ v Bratřejově

- a) Okna/balkonové dveře – navrženy Veka „Softline“

V tabulce na str. 71 je uveden obchodní název Veka „Softline“ (zřejmě název použitého profilu), na listu 134 a 136 doložen certifikát „Veka 70mm“ a rámeček „nerezový“

Do tabulky uveďte přesný obchodní název použitého výrobku a typ použitého rámečku v souladu s doloženým certifikátem.

V tabulce na str. 71 je uveden součinitel prostupu tepla sklem $U_g=0,8$, v certifikátech na straně 134 ani 136 takováto hodnota uvedena není.

Dejte do souladu tabulku na str. 71 s doloženým certifikátem.

- b) c) Dveře – navrženy Veka „Softline“

V tabulce na str. 71 je uveden obchodní název Veka „Softline“ (zřejmě název použitého profilu), na listu 135 a 137 doložen certifikát „Veka 70mm“ a rámeček „nerezový“

Do tabulky uveďte přesný obchodní název použitého výrobku a typ použitého rámečku v souladu s doloženým certifikátem.

V tabulce na str. 71 je uveden součinitel prostupu tepla celých dveří $U_d=0,9$ při součiniteli prostupu tepla sklem $U_g=0,8$. V certifikátech na straně 135 a 137 odpovídá tomuto zasklení hodnota $U_d=1,0$ nebo $1,1$ podle velikosti dveří.

Dejte do souladu tabulku na str. 71 s doloženým certifikátem.

Jsou doloženy certifikáty hliníkových dveří YAWAL TM 62 2.1, ale jejich použití není specifikováno v tabulce na str. 71.



- d) Zateplení obvodových stěn – požadován kontaktní zateplovací systém s jádrem z polystyrenu fasádního, $\lambda = \min. 0,037$
 V tab. na str. 71 je uveden obchodní název JUBIZOL, výrobce JUB, není však doložen certifikát tohoto zateplovacího systému.
 Doložte certifikát použitého zateplovacího systému nebo dejte do souladu údaje o použitém materiálu v tabulce na str. 71 s doloženými certifikáty.
- e) Zateplení soklu – požadován kontaktní zateplovací systém s jádrem z polystyrenu extrudovaného, $\lambda = \min. 0,037$
 V tab. na str. 71 není uveden obchodní název, výrobce a parametry použitého výrobku.
 Doložte certifikát použitého zateplovacího systému a údaje o použitém materiálu doplňte do tabulky na str. 71.
- g) Zateplení půdy – požadován polystyren stabilizovaný, $\lambda = \min. 0,039$
 V tab. na str. 71 je uveden obchodní název ISOVER EPS 200 S, není doložen odpovídající certifikát použitého výrobku.
 Doložte certifikát použitého izolantu.
- h) Zateplení půdy – požadována minerální vlna, $\lambda = \min. 0,039$
 V tab. na str. 71 není uveden přesný obchodní název použitého výrobku.
 Do tabulky na str. 71 doplňte obchodní název použitého materiálu, doložte certifikát použitého materiálu.
- i) Zateplení ploché střechy - požadován polystyren stabilizovaný, $\lambda = \min. 0,035$
 V tab. na str. 71 je uveden obchodní název ISOVER EPS 200 S, není doložen odpovídající certifikát použitého výrobku.
 Doložte certifikát použitého výrobku.
- Zateplení KD v Bratřejově**
- c) Okna/balkonové dveře – navrženy Veka „Softline“
 V tabulce na str. 70 je uveden obchodní název Veka „Softline“ (zřejmě název použitého profilu), na listu 134 a 136 doložen certifikát „Veka 70mm“ a rámeček „nerezový“
 Do tabulky uveďte přesný obchodní název použitého výrobku a typ použitého rámečku (např. Chromatech Ultra) v souladu s doloženým certifikátem.
- d) Dveře – navrženy Veka „Softline“
 V tabulce na str. 70 je uveden obchodní název Veka „Softline“ (zřejmě název použitého profilu), na listu 135 a 137 doložen certifikát „Veka 70mm“ a rámeček „nerezový“
 Do tabulky uveďte přesný obchodní název použitého výrobku a typ použitého rámečku (např. Chromatech Ultra) v souladu s doloženým certifikátem.
- e) Dveře, prosklené stěny – navrženy YAWAL TM 62
 V tabulce na str. 70 je uveden nesprávný název výrobce YAWLA.
 Do tabulky uveďte správný název výrobce použitého v souladu s doloženým certifikátem.
 V tabulce na str. 70 je uveden součinitel prostupu tepla celých dveří $U_d = 2,3$ až $2,7$ při použití zasklení se součinitelem prostupu $U_g = 1,1$. V certifikátu na listu 144 je uvedena při použití zasklení se součinitelem prostupu $U_g = 1,1$ hodnota součinitele prostupu tepla celých dveří $U_d = 1,7$ (lepší).
 Dejte do souladu parametry uvedené v tabulce na str. 70 s parametry uvedenými v doložených certifikátech.
- d) Zateplení obvodových stěn – požadován kontaktní zateplovací systém s jádrem z polystyrenu fasádního, $\lambda = \min. 0,037$
 V tab. na str. 70 je uveden obchodní název JUBIZOL, výrobce JUB, není však patrné o jaký druh zateplovacího systému JUBIZOL se jedná (Standard, Comfort, Premium,...) Je doložen certifikát tohoto zateplovacího systému, ze kterého není bližší specifikace patrná.
 Doplňte specifikaci zateplovacího systému a dejte do souladu údaje o použitém materiálu v tabulce na str. 70 s doloženými certifikáty.
- e) Zateplení soklu – požadován kontaktní zateplovací systém s jádrem z polystyrenu extrudovaného, $\lambda = \min. 0,037$
 V tab. na str. 70 není uveden obchodní název, výrobce a parametry použitého zateplovacího systému.
 Doložte certifikát použitého zateplovacího systému a údaje o použitém materiálu doplňte do tabulky na str. 70.
- f) Zateplení půdy – požadován polystyren stabilizovaný, $\lambda = \min. 0,039$
 V tab. na str. 70 je uveden obchodní název ISOVER EPS 200 S, není doložen odpovídající certifikát použitého výrobku.
 Doložte certifikát použitého výrobku.
- g) Zateplení půdy – požadována minerální vlna, $\lambda = \min. 0,039$
 V tab. na str. 70 je uveden „Knauf Insulation“ ale není uveden přesný obchodní název použitého výrobku.
 Do tabulky na str. 70 doplňte přesný obchodní název použitého materiálu (např. TPI 15...) a doložte certifikát použitého materiálu.
- h) Zateplení střechy – požadována minerální vlna.
 V tabulce na str. 70 je uveden obchodní název ISOVER EPS 200 S, tj. je navržen jiný druh materiálu než byl požadován.



Doplňte do tab. na str. 70 požadované správné údaje o použitém materiálu a doložte certifikát použitého výrobku.

Zateplení OÚ v Bratřejově

f) Okna/balkonové dveře – navrženy Veka „Softline“

V tabulce na str. 71 je uveden obchodní název Veka „Softline“ (zřejmě název použitého profilu), na listu 134 a 136 doložen certifikát „Veka 70mm“ a rámeček „nerezový“

Do tabulky uveďte přesný obchodní název použitého výrobku a typ použitého rámečku (např. Chromatech Ultra) v souladu s doloženým certifikátem.

V tabulce na str. 71 je uveden součinitel prostupu tepla sklem $U_g=0,8$, v certifikátech na straně 134 ani 136 takováto hodnota uvedena není.

Dejte do souladu tabulku na str. 71 s doloženým certifikátem tak, aby byly splněny požadované parametry celého výrobku.

g) Dveře – navrženy Veka „Softline“

V tabulce na str. 71 je uveden obchodní název Veka „Softline“ (zřejmě název použitého profilu), na listu 135 a 137 doložen certifikát „Veka 70mm“ a rámeček „nerezový“

Do tabulky na str. 71 uveďte přesný obchodní název použitého výrobku a typ použitého rámečku (např. Chromatech Ultra) v souladu s doloženým certifikátem.

V tabulce na str. 71 je uveden součinitel prostupu tepla celých dveří $U_d=0,9$ při součiniteli prostupu tepla sklem $U_g=0,8$. V certifikátech na straně 135 a 137 odpovídá tomuto zasklení hodnota $U_d=1,0$ nebo $1,1$ podle velikosti dveří.

Dejte do souladu tabulku na str. 71 s doloženým certifikátem tak, aby byly splněny požadované parametry celého výrobku.

c) Zateplení obvodových stěn – požadován kontaktní zateplovací systém s jádrem z polystyrenu fasádního, $\lambda=\min. 0,039$

V tab. na str. 71 je uveden obchodní název JUBIZOL, výrobce JUB, není však doložen certifikát tohoto zateplovacího systému.

Doložte certifikát použitého zateplovacího systému nebo dejte do souladu údaje o použitém materiálu v tabulce na str. 71 s doloženými certifikáty.

d) Zateplení soklu – požadován kontaktní zateplovací systém s jádrem z polystyrenu extrudovaného, $\lambda=\min. 0,039$

V tab. na str. 71 není uveden obchodní název zateplovacího systému, výrobce a parametry použitého výrobku.

Doložte certifikát použitého zateplovacího systému a údaje o použitém materiálu doplňte do tabulky na str. 71.

e) Zateplení půdy – požadována minerální vlna, $\lambda=\min. 0,039$

V tab. na str. 71 je uveden „Knauf Insulation“ ale není uveden přesný obchodní název použitého výrobku.

Do tabulky na str. 71 doplňte přesný obchodní název použitého materiálu, doložte certifikát použitého materiálu.

V Bratřejově dne ...

OBEC BRATŘEJOV
763 12 okr. Zlín
IČ 283 - 801

.....
Antonín Tomšů, starosta obce



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fund solidarity

Pro vodu
vzduch a přenos