

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou

Zadavatel: Městys Hustopeče nad Bečvou
Sídlo: Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
IČ: 00301329
Zastoupený: Ing. Júlíí Vozákovou, starostkou městyse
Kontaktní osoba: Ing. Júlíia Vozáková, starostka městyse
Telefon: +420 581 626 111
E-mail: starostka@ihustopece.cz
Profil zadavatele: <https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1082>

Osoba pověřená zadavatelskou činností dle § 43 zákona:

Název zástupce zadavatele: Timoris Projekt a.s.

Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc - Holice
IČ zástupce zadavatele: 27826040
Zastoupený: Ing. Davidem Sloukou, ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. David Slouka, ředitel
Telefon: +420 603 287 193
E-mail: slouka@timoris.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením § 98 zákona a z pověření zadavatele zveřejňujeme k dnešnímu dni toto
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 k výše specifikované veřejné zakázce, zadávané dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanoveními § 98 zákona zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele.

(18) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 29.11.2016:

V Zadávací dokumentaci bod 7. Kvalifikace dodavatelů, část D) Technická kvalifikace je věta: „Splnění bodu 3. Technické kvalifikace (specifické referenční zakázky) prokáže dodavatel stavebními pracemi, které poskytl sám nebo společně o ostatními dodavateli, kde rozsah jeho vlastního plnění byl větší než 60% hodnoty specifické referenční zakázky“.

V Příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů je věta: „Uchazeč prohlašuje, že výše uvedené stavební práce realizoval samostatně, případně ve spolupráci s jinými subjekty, kdy jeho aktivní účast na realizaci projektu dosahovala min. 50% z celkového rozsahu plnění“

Je zde rozpor v % - která hodnota tedy platí?

(18) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel sděluje, že se nejedná o rozpor, neboť první citovaný text Zadávací dokumentace se týká tzv. **specifických referencí** dle kapitoly 7., část D, bod 3., kdežto druhý citovaný text **seznamu stavebních prací** (s využitím formuláře dle Přílohy č. 3) dle kapitoly 7., část D, bod 1. Pro specifické reference stanovil zadavatel přísnější kritéria.

(19) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 30.11.2016:

Ve výkazu výměr SO 02 je v 1.Etapě uvedena položka č.86, kde je v popisu uvedeno, že je to montáž včetně dodávky fólie. Následně je v položce č. 93, kde je uvedena dodávka paropropustné fólie. Pokud tyto dvě položky patří k sobě, tak v položce č.86 je chybně v popise uvedena dodávka a pokud k sobě nepatří, tak pro položku č.93 chybí montážní položka.

	713 11-2 parotěsná zábrana							
86	713111211RP5	...krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	274,40000		0,00	800- 713	RTS 16/ II
		chodba : 1,60*41,00		65,60000				
		šatny+soc.zařízení : 4,00*41,00		164,00000				
		krček : 11,20*4,00		44,80000				
93	5535089160R	fólie izolační střešní paropropustná	m2	274,40000		0,00	SPCM	RTS 16/ II

(19) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr I. etapy je v rozpočtové položce SO 02 01 pol.č. 86 obsažena dodávka včetně montáže, jak je uvedeno v popisu rozpočtové položky. Montáž paropropustné folie z výkazu výměr I. etapy SO 02 01 pol.č. 93 je obsažena v rozpočtové položce téhož rozpočtu pod pol.č. 85.

(20) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 30.11.2016:

Ve výkazu výměr SO 02 je v 1.Etapě uvedena položka č.87, kde je montáž tepelné izolace podlahy. K této položce ale chybí ve výkazu výměr dodávka STYRODUR tl. 100mm.

87	71312111RV5	...na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá	m2	1 382,00000		0,00	800-713	RTS 16/ II
		hala : 32,00*41,50		1 328,00000				
		krček : 4,50*12,00		54,00000				

(20) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr I. etapy je v rozpočtové položce SO 02 01 pol.č. 87 obsažena montáž včetně dodávky, neboť použité číslo ceníkové položky 71312111RV5 odkazuje na přesný popis položky- tedy montáž včetně dodávky polystyrenu tl.100mm.

(21) DOTAZ UCHAZEČE ze dne 30.11.2016:

Ve výkazu výměr SO 02 je v 1.Etapě uvedena položka č.95, kde je dodávka parotěsné zábrany. Ve výkazu výměr chybí montáž této parozábrany.

95	6285200T0	Pás hydroizol. modif. asfalt -parotěsná zábrana tl.2,6mm	m2	1 162,00000		0,00		Vlastní
		samolepící asf.pás						
		hala : 28,00*41,50		1 162,00000				

(21) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel upřesňuje, že ve výkazu výměr I. etapy je v rozpočtové položce SO 02 01 pol.č. 95 obsažena dodávka včetně montáže.

(22) VLASTNÍ PODNĚT ZADAVATELE:

Zadavatel na základě vlastního podnětu upozorňuje na chybu v zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídek, a to konkrétně ve stanovení lhůty pro podání žádosti o vysvětlení ZD v části Vysvětlení zadávací dokumentace. Správné znění tohoto bodu Výzvy k podání nabídek/ Zadávací dokumentace s přihlédnutím k ustanovením § 98 odst. 3 a § 54 odst. 5 zákona je následující:

„Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou být podány písemně nebo elektronicky s prokazatelným doručením na adresu osoby pověřené zadavatelskou činností dle § 43 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel postupuje v souladu s § 98 zákona.“

Aktualizované znění Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V souladu s ustanovením § 99, odst. 2 zákona rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby tato činila od odeslání změny zadávací dokumentace nejméně celou svou původní délku:

Nová lhůta pro podání nabídek je 16. 12. 2016 do 11:00 hod.



V Olomouci dne 1.12.2016

Jménem zástupce zadavatele: **Ing. David Slouka**, ředitel Timoris Projekt a.s.

Přílohy: Aktualizované znění Výzvy k podání nabídek

[01_VÝZVA(v2)-(Hustopeče nB- Sport hala) final podepsaná.pdf]

Aktualizované znění Zadávací dokumentace

[02_ZAD DOKU(v2) (Hustopeče nB- Sport hala) final.pdf]