



1 – stávající sloupko
– JZ vyvedeno z 2NP do 3NP
– napojeno na rozvedy ve 2NP
– pod podlahou napojí odbočku 2x D20x2,8 k umyvadlu v 3.15

2 – stávající sloupko
– JZ vyvedeno z 2NP do 3NP
– napojeno na rozvedy ve 2NP
– pod podlahou napojí odbočku 2x D20x2,8 k umyvadlu v 3.14 a 3.13

Vedeno v dutině o výšce 230 mm – pod podlahou – pod ocelovými nosníky

3 – Hydrant D25 s 30 m tvorové stlou hadicí – JZ umístěn
– JZ vyvedeno z 2NP do 3NP
– napojeno na rozvedy ve 2NP

Průtokový ohrňvác TUV – CLAFEC CBM 77 – spodní montáž
– sestavený a napojený na 2 ocelovými nosníky
– sestaven ve šachtice pod přírodním terénem

Bat. Dřevěná nást. lka – Dřev.

Navaz	Navaz	Dleštní revize
-------	-------	----------------

Pop.	Popis	Procházka	Podlaha	Průřez	Průřez	Průřez	Průřez	Průřez	Průřez
3.1	PROJEKT – KRESBA	36,50	PLAŠBA						
3.2	ROZVED	6,10	DTTO						
3.3	MC – FLOSI – UHLÍ	5,89	DTTO						
3.4	MC – ODS	5,86	DTTO						
3.5	UMÝVADLA – HOŠI	6,15	DTTO						
3.6	UMÝVADLA – DŮVY	5,88	DTTO						
3.7	MC – DŮVY	6,08	DTTO						
3.8	SKLAD	4,90	PVC						
3.9	SCHODIŠTĚ	3,17	PLAŠBA						
3.10	ČIŠĆ. KUCHNĚ	4,42	DTTO						
3.11	PLAŠBA	6,06	LNO	2,832	41				
3.12	SKLAD	4,10	DTTO						
3.13	LEŽENKA UMŮV	4,19	DTTO	10,614	20				
3.14	LEŽENKA POJIZ	4,32	DTTO	12,868	24				
3.15	LEŽENKA – LABORAT	4,14	DTTO	10,233	20				
3.16	SKLAD	1,292	KSO – KAZ						
3.17	SKLAD	2,441	DTTO						
3.18	SKLAD	2,441	DTTO						

PROJEKTY VODAM a.s. Gdanská 158, 783 01 Pípač tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: voda@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATA	
ZOPROVDĚNÝ PROJEKTANT	ING. PETR MATUŠKA	LEĐEN 2017	
VÝRAČOVÁK	ING. JAROMÍR SCHINDLER	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA			
ZDAVATEL	MĚSTYS HUSTOPĚČE NAD BEČVOU	ZK. ČÍSLO	04-181
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2133
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘNÍKO	1:100
PROJEKT		PACĚ	
OBJEKT	HUSTOPĚČE NAD BEČVOU REKONSTRUKCE ZŠ, II. ETAPA	STUPEŇ	RD
PŘÍLOHA	ZDRAVOINSTALACE	D.4.1	číslo přílohy D.4.1-3
	PŮDORYS 3NP – VODA		