

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 15. 5. 2020

ZADAVATEL: Obec Velké Kunětice
Sídlem: Obec Velké Kunětice č.p. 146, 790 52 Velké Kunětice
Zastoupený: Jiří Neumann, starosta obce
IČ: 00635952

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Odkanalizování obce Velké Kunětice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1.1.

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 02 Kanalizace gravitační je položka pod pořadovým číslem 144:

144	M	59224339	<i>dno betonové šachty kanalizační s kynetou z PP H=100</i>	<i>kus</i>	<i>218,000</i>
-----	---	----------	---	------------	----------------

V technické zprávě k tomuto objektu je na straně 5 v čl. 2.4. text:

Na trasách kanalizačních sběračů jsou navrženy prefabrikované revizní šachtice DN 1000 mm, tvořené šachtovým dnem DN 1000 mm s betonovou usměrňovací kynetou, kruhovými kanalizačními

Prosíme o sdělení, zda máme ocenit dno betonové šachty s kynetou z PP dle výkazu výměr nebo dno betonové šachty s betonovou kynetou dle technické zprávy.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Šachtové dno bude betonové s kynetou z PP, tak jak je ve výkazu výměr.

S pozdravem

.....
Jiří Neumann, starosta obce