

Zadavatel: **Obec Bařice – Velké Těřany**
Sídlo: **767 01 Kroměříř, Bařice č.p.8**
IČ: **00287024**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka na stavební práce
pod názvem:

Rekonstrukce komunikace Velké Těřany, p.č. 53/1, 835/32, 1062/1, 1077“

DOTAZ 1:

Výkaz výměr – 01 I. Etapa p.č. 16, stejně jako Výkaz výměr – 02 II. Etapa p.č.17. Položka uvádí: „Podklad z kam. Drceného 32-63 s výplňovým kamenivem 18 cm“. Ve vzorovém příčném řezu je uvedeno kamenivo frakce 0-63 tl. 180 mm, prosíme o vysvětlení, kterou frakci kameniva máme ocenit.

ODPOVĚĎ:

Nacenit provedení kostry konstrukce z frakce 32-63 s následným prosypáním a zahutněním výplňovým kamenivem frakce 0-8. Platí rozpočet.

DOTAZ 2:

Výkaz výměr – 01 I. Etapa p.č. 19, stejně jako Výkaz výměr – 02 II. Etapa p.č.20. Položka uvádí: „Podklad z kameniva “zpev. cementem SC C8/10 tl.17 cm“. Ve vzorovém příčném řezu je uveden štěrť částečně vypl. cem. Maltou ŠCM, prosíme o vysvětlení, zdali máme ocenit SC C8/10 nebo ŠCM.

ODPOVĚĎ:

Nacenit Podklad z kameniva “zpev. cementem SC C8/10 tl.17 cm. Platí rozpočet.

V Bařicích – Velkých Těřanech dne 20.8.2018

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností