



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 9. 7. 2014

ZADAVATEL: Obec Hnojice
Sídlem: Hnojice 117, 785 01 Šternberk 1
Zastoupený: Libor Kašpárek, starosta obce
IČ: 00298921
Adresa profilu zadavatele: <https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1095>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Hnojice - kanalizace a ČOV“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

DOTAZ č.1

Ve výkazu výměr, listu „SO00 1 Naklady“ je uvedena položka č.13 **Zajištění archeologického průzkumu**, s komentářem viz příloha A Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1

V SoD, čl. 15.12 Archeologické nálezy

se v souvislosti se zajištěním základního archeologického výzkumu uvádí:

Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku zjištění archeologických nálezů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých nákladů.

V dokumentu A Všeobecné požadavky se ve spojitosti se zajištěním archeologického průzkumu uvádí:

Položka zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením archeologického průzkumu ve vazbě na stavební povolení a zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dále položka zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zajištěním archeo – geo - fyzikální prospekce ve vazbě na stavební povolení a zákon č. 20/1987 Sb.. Zhotovitel zahrne do této položky svoje náklady spojené s případným požadovaným průzkumem osobou oprávněnou tento průzkum provádět.

- Chápe uchazeč správně, že se jedná o základní archeologický dohled kompetentní osobou a v případě, že bude následně požadován archeologický výzkum, není tento již součástí předmětné položky a potažmo plnění zhotovitele?
- Pokud je odpověď záporná a položka má obsahovat archeologický výzkum, nikoliv jen záchranný archeologický dohled, dovolujeme si požádat zadavatele – vzhledem ke skutečnosti, že tuto cenu nelze předem stanovit a s ohledem na porovnatelnost nabídek všech uchazečů – o stanovení pevné ceny, kterou všichni uchazeči do předmětné položky vyplní, případně o stanovení počtu hodin, které jsou pro realizaci předmětné položky zadavatelem předpokládány a které by uchazeči ocenili hodinovou zúčtovací sazbou.
- prosíme zadavatele o sdělení, které lokality předpokládá jako archeologicky pozitivní.

DOTAZ č.2

Ve výkazu výměr, listu „SO00 1 Naklady“ je uvedena položka č.5 **Zkušební provoz**, s komentářem Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení., viz příloha A Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1

SoD zkušební provoz neřeší.

V dokumentu A Všeobecné požadavky se ve spojitosti se zkušebním provozem uvádí mj.



Zhotovitel musí předvést k plné spokojenosti objednatele, že celý komplex staveb, strojů a zařízení, řídicí systémy a subsystémy a technologie procesu jsou schopné spolehlivě fungovat a splnit požadovaná kritéria výkonu. Tento úkol nebude považován za splněný, jestliže provoz bude vyžadovat zvýšenou míru umu uživatele nebo zásahů, aby bylo dosaženo požadované úrovně výkonu. Zkušební provoz bude účasten technolog zhotovitele.

Součástí úhrady za zkušební provoz bude navýšení nákladů na provoz ČOV po dobu stavby a dále navýšení nákladů na zkušební provoz ČOV proti nákladům na běžný provoz, prokázané provozovatelem objednatele.

Část úhrady za zkušební provoz, odpovídající zvýšeným nákladům provozovatele, zhotovitel na základě výše uvedeného smluvního vztahu s provozovatelem objednatele o zajištění zkušební provozu převede provozovateli. V případě vzniku nesouladu mezi nároky uplatněnými provozovatelem a uznanými zhotovitelem rozhodne o oprávněnosti nároku provozovatele technický dozor investora ve lhůtě 7 dnů.

Předpokládáme, na základě výše uvedeného, tedy že SoD zkušebním provozem v souvislosti s plněním díla nezabývá a výkaz výměr popisuje „účast na zkušebním provozu“, že obecná ustanovení všeobecných podmínek jsou pouze vodítkem zadavatele pro tvorbu obsahu plnění díla, které zadavatel v tomto případě specifikoval pouze ve výkazu výměr.

- a) Chápe tedy uchazeč správně, že účast zhotovitele na zkušebním provozu - tedy předmětná položka výkazu výměr „Zkušební provoz“ spočívá v zajištění zodpovědného zástupce, kterého bude provozovatel informovat o zjištěných závadách a nedostacích v provozu ČOV, poskytnutí technické pomoci, která je nutná k zajištění zdárného průběhu zkušební provozu, účasti na řádných kontrolních dnech zkušební provozu, kontrole průběhu zkušební provozu zejména nahlížením do provozních deníků, zápisů, evidence řízení procesů, přístup do systému MaR, spolupráci při vyhodnocení zkušební provozu?

Povinností provozovatele (objednatele) je zajištění k zahájení a v průběhu zkušební provozu na příslušných místech a pracovištích ČOV veškerých provozních hmot, energií, chemikálií a jiných prostředků potřebných pro nepřetržitý a plynulý provoz a předepsanou údržbu a dále zajištění příslušného počtu kvalifikovaných pracovníků pro obsluhu ČOV, zabezpečení všech zákonných náležitostí provozování ČOV (odběry, vyhodnocení, povinnosti ohlašování a ostatní zákonné povinnosti provozovatele).

- b) Je – li odpověď na a) záporná, prosíme zadavatele o přesné vymezení pojmu Zkušební provoz a specifikaci rozsahu činností, které jsou povinností zhotovitele a jsou tedy obsahem předmětné položky ve výkazu výměr.

DOTAZ č.3

V dokumentu B.1 Technické a uživatelské standardy jsou u gravitačního potrubí uvedeny technické požadavky a také normy, které dodaný materiál musí splňovat. Splní uchazeč požadavky zadavatele na technické a uživatelské standardy v případě, že nabídne PVC potrubí pro gravitační úseky větších dimenzí (DN 500 a DN 600), které je vyrobeno podle normy ČSN EN 13 476, typ A1, nepěněné?

DOTAZ č.4

Prosíme o poskytnutí **Stavebního povolení**. Tento dokument může obsahovat zásadní informace, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu uchazeče.

DOTAZ č.5

V zadávací dokumentaci je požadováno po uchazeči jako součást nabídky doložení technického popisu výrobků, které dodává, včetně výrobce hlavních komponentů a certifikátů kvality. Splní uchazeč zadávací podmínky, pokud doloží katalogový list daného výrobku (skupiny výrobků) a certifikát výrobku?

DOTAZ č.6

V souvislosti s akcí Kanalizace Hnojice jsme shledali neshodu ve dvou článcích SoD: ČLÁNEK 27.1.2: Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.



ČLÁNEK 10.3.3: Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
Prosíme o vysvětlení.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 1

Lokalita není archeologicky pozitivní a archeologické nálezy se neočekávají, není třeba ani záchranný archeologický dohled ani výzkum.

Tuto položku není třeba nijak oceňovat.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.2

Zkušební provoz nelze omezovat pouze na účast zodpovědného zástupce, tak je uvedeno v bodě a), Specifikace zkušebního provozu je podrobně uvedena v dokumentu „Všeobecné požadavky“. V rámci ceny této položky bude uchazeč uvažovat všechny svoje náklady a rizika plynoucí z této specifikace. Povinnosti provozovatele vůči zhotoviteli si dojedná zhotovitel v rámci smluvního vztahu, jehož uzavření mezi zhotovitelem a provozovatelem objednatele zadávací dokumentace předpokládá.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.3

Konstrukce stěny: Stěna hladká vně i uvnitř, se zvýšenou odolností s axiálními dutinami dle ČSN EN 13476-2, odst. 5.2.1, typ A1, nepěněná.

Spoj: Naformovaným hrdlem, viz. ČSN EN 1401-1 obr. 2 s vloženým dvoubřítým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným plastovou výztuží

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.4

Vodoprávní i stavební povolení se všemi vyjádřeními dotčených orgánů a organizací jsou součástí složky B.2 Technických specifikací ve formátu *.pdf.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.5

Katalogový list a certifikát výrobku jsou dostačující.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.6

Zadavatel upravuje v Návrhu SOD Článek 10.3.3, a to :

Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

S pozdravem



OBEC HNOJICE
IČO: 00298921
06.01.2019

Libor Kašpárek, starosta obce

Příloha: Návrh SOD