



## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 12. 02. 2014

ZADAVATEL: Obec Kolšov  
Sídlem: Kolšov 160, 788 21 Sudkov  
Zastoupený: Evou Poulíkovou, starostkou obce  
IČ: 00302791

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Splásková kanalizace Kolšov“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 :**

V jedné tech. zprávě + projektu je navrženo potrubí PP korug. SN8 v druhé tech. zprávě se píše o potrubí UR2.

Mohu poprosit o přesnou specifikaci potrubí, které je projektantem navrženo a má být uchazečem oceněno?

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1 :**

Správně je potrubí PP- ULTRA RIB 2.

S pozdravem

OBEC  
KOLŠOV  
788 21 IČ: 00302791

.....  
Eva Poulíková, starostka obce