



## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 17. 02. 2014

ZADAVATEL: Obec Kolšov  
Sídlem: Kolšov 160, 788 21 Sudkov  
Zastoupený: Evou Poulíkovou, starostkou obce  
IČ: 00302791

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** „Splásková kanalizace Kolšov“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:**

- 1.) Žádám Vás o dodatečnou informaci k materiálu pro kanalizační stoky, zda je možné použít vyšší řadu materiálu a to PP hladké plnostěnné potrubí dle ČSN EN 1852-1 s vyšší kruhovou tuhostí SN 10?
- 2.) U stavebního objektu SO 02 v položce č. 53 Elektropřípojka k ČS TK v délce 435 bm je poznámka viz samostatný rozpočet. Ten jsme nikde nenalezli. Prosím o doplnění nebo upřesnění, kde rozpočet hledat.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 :**

- 1.) Ano, je možné použít i vyšší řadu materiálu a to PP hladké plnostěnné potrubí dle ČSN EN 1852-1 s vyšší kruhovou tuhostí SN10.
- 2.) Samostatný slepý rozpočet zařízení silnoproudé elektrotechniky-přípojka NN a rozvod NN pro čerpací stanici je přílohou těchto dodatečných informací.

Dále zadavatel upravuje dle § 40, odst. 3 ZVZ lhůtu pro podání nabídky a lhůtu pro otevírání nabídek:

### LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum: 04. 03. 2014 Hodina:09:00  
Místo pro podání nabídek: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc

### OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Místo: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc  
Datum: 04. 03. 2014 Hodina: 09:00



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský rozvojový fond

Podpora  
rozvoje a přechodu

S pozdravem

KOLNOV  
228  
2024

.....  
Eva Poulíková, starostka obce

Příloha: slepý rozpočet zařízení silnoproudé elektrotechniky-přípojka NN a rozvod NN pro čerpací stanici