



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 7. 3. 2014

ZADAVATEL: Obec Kolšov
Sídlem: Kolšov 160, 788 21 Sudkov
Zastoupený: Evou Poulíkovou, starostkou obce
IČ: 00302791

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Splašková kanalizace Kolšov“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

V SO 02, v oddílu č. 5 Komunikace je u položky č. 36 – Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě se zhutněním kamenivem obalovaným asfaltem uvedena výměra: $20 \times 0,5 \times 2,45$. Uchazeč je toho názoru, že tato výměra je chybná. Kdybychom připustili, že první číslo 20 je plocha, na které se má provést pokládka, tak druhé číslo 0,5 nemůže znamenat tloušťku vrstvy kameniva obalovaného asfaltem, vzhledem k tomu, že standardně se provádí vrstva obalovaného kameniva v tloušťce 0,05 m, jak je rovněž uvedeno i v jiných stavebních objektech, kde se tato položka vyskytuje – např. SO 01 výměra $(2561,4 + 890) \times 1,4 \times 0,05 \times 2,45$. Žádáme tedy zadavatele, aby opravil výpočet výměry položky č. 36 ve stavebním objektu SO 02.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Položka č. 36 v SO 02, v oddílu č.5 má být správně: $20 \times 0,5 \times 0,05 \times 2,45 = 1,23$

S pozdravem

OBEC
KOLŠOV
788 21 IČ: 00302791

.....
Eva Poulíková, starostka obce