

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 6. 10. 2016

ZADAVATEL: Prima mateřská škola, s.r.o.
Sídlem: Komenského 262, 753 01 Hranice, Hranice I – Město
Zastoupený: Mgr. Edita Bílá, ředitelka
IČ: 25367323

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: “Navýšení kapacity Prima školky Hranice”

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

PVC U – je popsáno množství parametrů podle ČSN 12608, uchazeč vznáší dotaz, zda zadavatel požaduje i kvalitativní třídu profilů A podle zmíněné ČSN nebo budou vyhovovat i třídy B a C.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel požaduje třídu profilů A podle ČSN 12608, pro doložení bude stačit prohlášení dodavatele profilových systémů.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Okna plastová – je předepsána minimální stavební hloubka 85 mm, U rámu 0,85 W/m²K a U skla 0,6 W/m²K.

Takto předepsané parametry otvorových výplní jsou podle našeho názoru diskriminační, protože vymezuje úzký rámec dodavatelů. Žádáme o úpravu těchto parametrů. Pro dosažení požadovaného Uw jsou dostačující systémy s hloubkou nad 80 mm a U rámu 0,90 W/m²K. Parametr zasklení je uveden nesprávně, měl by být zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel vyhovuje žádosti uchazeče a upravuje minimální standard na stavební hloubku 80 mm a Uf min. 0,90 W/m²K. U zasklení stanovuje požadovaný parametr na Ug min. 0,64 W/m²K.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Okna plastová – je předepsáno splnění požadavků na kritické povrchové teploty, žádáme o upřesnění, pro který prvek je toto doložení požadováno a jakým způsobem má být provedeno.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Doložení splnění kritických povrchových teplot bude provedeno výpočtem frsi, včetně vyobrazení průběhu izotherm pro místnost 2.01 s vnitřní návrhovou teplotou 18°C a otvorovou výplň O06. Venkovní návrhová teplota – 15°C.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Okna plastová – je požadováno doložení přirozené výměny vzduchu. Žádáme o upřesnění prostor a počtu osob, pro které má být toto doložení provedeno.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Doložení návrhu proveďte pro místnost 2.08, 250m³, 20 dětí a 2 učitelé. C.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

V TZ ani v PD, příp. ve VV není nikde specifikováno provedení a vybavenost exter. žaluzií na vybrané okenní pozice.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel upřesňuje požadavek na exter. žaluzie takto:

Exter.žaluzie ZETTA Z90,RAL 9006 ,ve vod.lištách,krycí plechy,pohon elektromotorický,ovládání tlačítky pro jednotlivé místnosti.

Dále zadavatel upravuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, lhůtu pro podání nabídek a lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami:

Lhůta a místo pro podání nabídek a lhůta pro otevírání obálek s nabídkami

Datum: 10. 11. 2016 **Hodina:** 10:00
Místo pro podání nabídek: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučínová, sekretariát@violette-sro.cz

S pozdravem

.....
Mgr. Edita Bílá, ředitelka