

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 4. 11. 2016

**ZADAVATEL:** Prima mateřská škola, s.r.o.  
**Sídlem:** Komenského 262, 753 01 Hranice, Hranice I – Město  
**Zastoupený:** Mgr. Edita Bílá, ředitelka  
**IČ:** 25367323

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** “Navýšení kapacity Prima školky Hranice”

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

*„Chtěli bychom potvrdit od Vás, zda hodnoty tepelného čerpadla uvedeného v příloze odpovídají technické zprávě pro výše uvedené výběrové řízení (MŠ Hranice)*

*Technická zpráva neupřesňuje, zda hodnoty tepelného čerpadla jsou stanovené dle normy EN 14511 nebo ne. Zmíněná norma zahrnuje i energii pro odmrazování a ty hodnoty jsou o něco menší. Výrobce uvádějí hodnoty ve 2 variantách, podle této normy a bez této normy. Pokud by to bylo stanoveno podle této normy, tak nelze splnit parametry pro COP.... technická zpráva píše COP=3,8 při A2/W35 st.C a výrobce má 3,53. V jiných parametrech má zase ale TČ vyšší hodnoty jako výkon, příkon, akustika aj. Pokud by se neřešila norma EN 14511, tak naneštěstí výrobce uvádí hodnoty pro jiné vstupní data než technická zpráva a nelze to tedy porovnat. Prosíme tedy o revizi zadání hodnot tepelného čerpadla.“*

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel upřesňuje stávající technickou zprávu, s tím že požadované hodnoty tepelného čerpadla jsou stanoveny dle ČSN EN 14511.

Navrhované tepelné čerpadlo musí splňovat výše uvedenou normu. Technické parametry jsou již známy z technické zprávy, kterou mají všichni zájemci o veřejnou zakázku k dispozici.

S pozdravem

  
 **PRIMA MATEŘSKÁ**  
ŠKOLA, s.r.o.  
KOMENSKÉHO 262, HRANICE, HRANICE I - MĚSTO, 753 01  
IČ: 253 67 323 TEL: 581 601 616

.....  
Mgr. Edita Bílá, ředitelka