

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

ZADAVATEL: Prima mateřská škola, s.r.o.  
SÍDLEM: KOMENSKÉHO 262, 753 01 HRANICE, HRANICE I –  
MĚSTO  
Zastoupený: Mgr. Edita Bílá, ředitelka  
IČ: 25367323  
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: “Navýšení kapacity Prima školky Hranice”

V Olomouci dne 25. 11.2016

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona oznamuje Vaše vyloučení ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Odůvodnění vyloučení je uvedeno v Rozhodnutí o vyloučení uchazeče, které je přílohou tohoto oznámení.

Příloha:

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče





## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

ZADAVATEL: Prima mateřská škola, s.r.o.  
SÍDLEM: KOMENSKÉHO 262, 753 01 HRANICE, HRANICE I –  
MĚSTO

Zastoupený: Mgr. Edita Bílá, ředitelka  
IČ: 25367323

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: "Navýšení kapacity Prima školky Hranice"

Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

### VYLUČUJE UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

k výše uvedené veřejné zakázce.

| Identifikační údaje vyloučeného uchazeče:                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:          | „Společnost pro Prima školku Hranice“<br>COMMODUM, spol. s r. o.<br>HERYÁN RECONSTRUCTIONS s. r. o. |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Valašská Bystřice 225, 756 27<br>Valašská Bystřice 444, 756 27                                      |
| Právní forma:                                                              | Společnost s ručením omezeným<br>Společnost s ručením omezeným                                      |
| IČ:                                                                        | 46577238<br>28645006                                                                                |

### Odůvodnění:

Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska splnění všech požadavků stanovených zadavatelem.

Pro zadavatele je nezbytné, aby uchazeč v nabídce deklaroval splnění technických parametrů, což uchazeč neučinil.

Uchazeč ve své nabídce neprokázal splnění níže uvedených požadavků. Požadavky zadavatele splněny tedy nebyly, proto na základě citovaného ustanovení zákona hodnotící komise příslušnou nabídku vyřadila a zadavatel nabídku uchazeče vyloučil z dalšího posuzování a hodnocení.

Zadavatel stanovil v Zadávací dokumentaci, bod. 15 „Zpracování nabídky“ technické podmínky, jejíž splnění uchazeč doloží ve své nabídce. Zadavatel požadoval, jako součást nabídky předložení technického popisu výrobků, dle nedílné přílohy zadávací dokumentace „Technické specifikace výrobu“, vč. výrobce hlavních komponentů a certifikátů kvality.



Hodnotící komise při posouzení nabídek v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona shledala následujícího nedostatky:

**Uchazeč nedoložil technické požadavky kontaktního zateplovacího systému:**


- certifikát z nezávislé zkušebny, kompletní protokol mechanické odolnosti proti nárazu zateplovacího systému v ploše se zvýšenou mechanickou odolností 20J a odolností proti krupobití HW 4, na soklové části 60J
- certifikát výrobce nebo technický list výrobku, nedodržel paropropustnost  $\mu \leq 35$  u minerálního armovacího tmele s výztužnými vlákny na stěrkování izolantu plochy
- technický list výrobku na organický dvousložkový armovací tmel na stěrkování izolantu soklu se zvýšenou mechanickou odolností 60J, prodyšnost pro vodní páry  $\mu \leq 150$
- technický list výrobku k organické omíтке s uhlíkovými výztužnými vlákny, která odolává vzniku řasám a plísním formou fotokatalýzy. - nasákavost W3 – nízká (0,02 kg/(m<sup>2</sup> \* h<sup>0,5</sup>), Difúze vodních par: V1. Uchazeč navrhl použití silikátu, který svoji špatnou nasákavost nesplňuje požadavky zadavatele
- Prohlášení o vlastnostech výrobku, technické listy výrobce hydroizolačního pásu z APAO modifikovaného asfaltu, s nosnou vložkou z vyztuženého polyesterového rouna, povrchovou úpravou posypem z přírodní břídlíce, tloušťka 5,2 mm. Uchazečem předložené doklady nesplňují požadovanou dostatečnou tloušťku

**Uchazeč nedoložil technické požadavky dvouplášťové střechy**

- Prohlášení o vlastnostech výrobku, technické listy výrobce hydroizolačního pásu z APAO modifikovaného asfaltu, s nosnou vložkou z vyztuženého polyesterového rouna, povrchovou úpravou posypem z přírodní břídlíce, tloušťka 5,2 mm. Uchazeč předložil nedostatečnou tloušťku
- technické listy výrobce na odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: +140°C. Uchazečem předložené doklady nesplňují požadovanou hodnotu

**Uchazeč nedoložil technické požadavky výplní otvorů – plast - PVC -U ČSN 12608**

- certifikát od výrobce tvarová stálost dle Vicat větší než 80°C
- certifikát od výrobce modulu pružnosti min. 2,5 GPa
- certifikát od výrobce pevnosti v tahu min. 40 N/m<sup>2</sup>
- certifikát od výrobce vrubové houževnatosti při 23°C. min. 25 kJ/m<sup>2</sup>
- certifikát od výrobce třída profilů A



- certifikát notifikované osoby atestu hygienické nezávadnosti (stanovení obsahu VOC)
- certifikát notifikované osoby reakce na oheň CSN EN 13501-1, min.C
- certifikát notifikované osoby v překladu do češtiny u rámu  $< 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- certifikát notifikované osoby pro daný výrobek a typ zasklení u okna  $< 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Uchazeč doložil pouze POV
- výpočet frsi a vyobrazení průběhu izotherm pro místnost 2.01, při vnitřní teplotě  $18^\circ\text{C}$ , venkovní  $-15^\circ\text{C}$ . Kdy provedení oken musí splňovat požadavky CSN 730540-2 - 2012, z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění
- certifikát od výrobce v českém jazyce celoobvodového kování, dvou bezpečnostních bodů proti vypáčení hřibovitého tvaru, pojistku chybné manipulace (pojistka proti současnému otevření a sklopení křídla) a přízvedáče křídla. Uchazeč doložil doklady pouze v německém jazyce.

Uchazeč nedoložil technické požadavky venkovních vchodových hliníkových dveří

- certifikát notifikované osoby u rámu  $< 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Uchazeč předložil dva výrobce, není tedy patrno, kterého hodlá použít
- certifikát notifikované osoby zasklení podle TZ

Uchazeč nedoložil technické požadavky výměny vzduchu:

- nepředložil návrh výměny vzduchu dle požadavků vyhlášky 343/2009 Sb, pokud bude výměna vzduchu v pobytových místnostech zajištěna okny pro místnost 2.08,  $250 \text{ m}^3$  a 20 dětí. Uchazeč předložil pouze velmi obecný výpočet, ze kterého není patrno, na kterých pozicích bude výměna vzduch probíhat.

Uchazeč nedoložil technické požadavky vytápění a ohřevu teplé vody:

- technický list výrobku při akustickém výkonu  $L_w \text{ A7/W55}$  (při 100% výkonu)  $70\text{dB(A)}$ . Uchazeč doložil pouze akustický tlak 1m od jednotky  $60\text{dB}$
- technický list výrobku pro tepelné čerpadlo měření součtové úrovně hladiny hluku  $L_W$  na základě ČSN EN 12102 / ČSN ISO 9614-2, třída přesnosti 2 a podle směrnic pečete kvality EHPA
- technický list výrobku akustického tlaku 15m od jednotky  $A7/W55$  (100% výkon)  $39\text{dB}$ . Uchazeč doložil pouze  $41 \text{ dB}$  10m od jednotky



- technický list výrobku vytápění a ohřevu teplé vody třídy energetické účinnosti podle nařízení EU č. 811/2013 A++C69

- technický list výrobku zásobníku teplé vody smaltovaného - Energetická třída účinnosti podle nařízení EU č. 811/2013 B. Uchazeč předložil energetickou třídu C

**Uchazeč nedoložil technické požadavky VZT**

- technický list výrobku venkovní klimatizační jednotky - elektronický expanzní ventil, inteligentní řízení s modulačními ventily, PID regulace, kompresor rotační invertorový typu Scroll, akustický výkon 68 dB(A), akustický tlak 58dB. Uchazeč pouze doložil pro nástěnné jednotky. Nepředložil multisplit pro stropní kazetové vnitřní jednotky
- technický list výrobku chlazení při výkonu ti 27/19, te 35/24°C 8kW. Uchazeč pouze doložil technický list výrobku pro nástěnné jednotky
- technický list výrobku modulačního rozsahu výkonu 10% - 100%. Uchazeč pouze doložil technický list výrobku pro nástěnné jednotky
- technický list výrobku vnitřní jednotky stropní kazetové, včetně dálkového ovládání, při výkonu 3,5kW. Uchazeč pouze doložil technický list výrobku pro nástěnné jednotky


**Dále uchazeč předložil u kotvení oken, u venkovních vchodových hliníkových dveří min. 3-ti komorové, přerušeny tepelný most a požadavku stavební hloubky min. 70 mm a venkovních vchodových hliníkových dveří < 1,2 W/m<sup>2</sup>K certifikát notifikované osoby pro daný výrobek a typ zasklení více výrobců profilových systémů. Z předložených dokumentů není patrné, kterého z nich hodlá uchazeč použít.**

Záměrem zadavatele na doložení a specifikaci jednotlivých dokladů a prohlášení bylo posoudit kvalitu jednotlivých materiálů a postupů, které budou dodány vítězným uchazeč ještě v průběhu zadávacího řízení, a současně provést kontrolu, že jeho specifikace odpovídá hodnotám požadovaných v zadání a dílo bude následně dodáno v požadované kvalitě v souladu s projektovou dokumentací.

Uchazeči měli jednoznačně předložit výrobce a typ stavebního materiálu (při splnění požadovaných technických podmínek), který nabídnou k provedení stavebního díla a tudíž i prokázání splnění technických podmínek a parametrů.

Zadavatel v zadávací dokumentaci, která je rozhodujícím podkladem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, vymezil veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli řádně zpracovat své nabídky.

Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky byla transparentní, dostatečně konkrétní a srozumitelná tak, aby na jejím základě mohla proběhnout korektní soutěž, v jejímž rámci bude



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

vybrána ta nejvhodnější nabídka.

Zadávací dokumentace obsahovala požadavky v takovém rozsahu, aby si jakýkoliv potenciální dodavatel po seznámení se, se zadávací dokumentací dokázal udělat představu, co je předmětem veřejné zakázky a zda se daného zadávacího řízení zúčastní.

Hodnotící komise důkladně všechny nabídky posoudila, vyhodnotila s přísným důrazem na dodržení základní zásady dle § 6 zákona a jednoznačně dospěla k závěru, že uchazeč nepředložil úplnou nabídku, splňující veškeré požadavky zadavatele.

Dle ustanovení § 17 písmeno l) zákona, jsou „zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či ve výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky“, tyto požadavky nebyly uchazečem splněny, tudíž je tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Toto tvrzení zadavatele potvrzuje i rozhodnutí správního orgánu Č. j.: ÚOHS-S445/2014/VZ-20759/2014/522/Dma, ze dne 1. října 2014.

**Na základě výše uvedených a prokazatelně zjištěných nedostatků v nabídce uchazeče zadavatel při důsledném respektování zásady rovného zacházení dle § 6 odst. 1 zákona, rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.**

V Hranicích dne 25. 11. 2016



PRIMA MATERSKÁ  
ŠKOLA, s.r.o.

Komenského 262, HRANICE, HRANICE I - MĚSTO, 753 01  
IČ: 253 67 323 TEL: 581 601 616

Mgr. Edita Bílá, ředitelka

