

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 16. 06. 2016 a 17. 06. 2016

Název zadavatele: SORVE CZ s.r.o.
Sídlo: Vidče 512, 756 53 Vidče
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zastoupená: Ladislav Plucnar, jednatel
IČ: 26853744

Název veřejné zakázky: “Snížení energetické náročnosti výrobního objektu SORVE CZ s.r.o. č. p. 512 v k. ú. Obci Vidče”

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost a dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1:

žádám o upřesnění podkladů k nacenění položky DÍL M21 ELEKTROMONTÁŽE - CHYBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.

Dotaz č.2

- Chybí projektová dokumentace na tepelné čerpadlo. Je možné doplnit?

Odpověď:

Podrobná projektová dokumentace k tepelnému čerpadlu nebyla zpracovávána v návaznosti na výběrové řízení. Konkretizací řešení by mohlo dojít ke zvýhodnění některého z výrobců. Pro získání parametrů je dostačující energetická část projektové dokumentace, kde jsou popsány veškeré potřebné parametry jako ztráty budovy apod.

S pozdravem

.....
Ladislav Plucnar, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE