

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.3 ZE DNE 07. 07. 2016

Název zadavatele: SORVE CZ s.r.o.
Sídlo: Vidče 512, 756 53 Vidče
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zastoupená: Ladislav Plucnar, jednatel
IČ: 26853744

Název veřejné zakázky: "Snížení energetické náročnosti výrobního objektu SORVE CZ s.r.o. č. p. 512 v k. ú. Obci Vidče"

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost a dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Upozorňuji po konzultaci s projektantem na skutečnost, že 3 ks dvoukřídlých vrat nelze dodat s požadovaným tepelným odporem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dodatečné informace č.2). Jak to řešit, vzhledem k zadání.

Odpověď:

Vrata s požadovaným tepelným odporem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ se dají pořídit formou malovýroby, kdy jsou zhotoveny na míru včetně certifikátu.

S pozdravem

.....
Ladislav Plucnar, jednatel