

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 21. 09. 2016**Zadavatel:**

Název: Statutární město Olomouc
 Sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 IČ: 00299308
 DIČ: CZ 00299308
 Adresa profilu zadavatele: <https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc>

Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:

Obchodní firma nebo název: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
 akciová společnost
 Sídlo (příp. doručovací adresa): Školní 202/2, 77900 Olomouc
 Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Roman Zelenka, ředitel
 IČ: 25898736
 Adresa profilu zadavatele: <https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1124>

Veřejná zakázka: „Hasičská zbrojnice – stavební úpravy obvodového pláště, Droždín, Gagarinova 309/17a“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1 :

1- Prosíme o bližší specifikaci položky č.47 – průměr chráničky, vysekání drážky, zapravení drážky, kolik metrů, prosíme o přesnou specifikaci

8 - Trubní vedení						0,00
47	M	8-1	Chráničky a husí krky na fasádě	soubor	1,000	0,00

2- Prosíme o detail ukončení KZS v okapové partii a prodloužení stávající střechy.
 3- Dále žádáme o sdělení zda je možno nahradit klempířské konstrukce pol.č.98-112 navržené u TiZn plechu za plechy pozinkované s povrchovou úpravou. Navržené konstrukce z TiZn plechu v kombinaci se stávající Al krytinou vytvoří galvanický můstek a urychlí degradaci obou konstrukcí. Použití TiZn konstrukcí je zcela nevhodné.

4- Prosíme o vyjasnění nápisu- jedná se o nápis, nebo plastická písmena lepené na fasádu. V případě plastických písmen máme docenit i jejich dodávku?

139	M	781990001R	Nápis na fasádě " HASIČSKÁ ZBROJNICE -fasádní barvou (výška písmen 330 mm,tl.40 mm)	soubor	1,000	0,00
-----	---	------------	--	--------	-------	------

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. :

- 1.) husí krk – plastová chránička průměr 50mm z ohebného PVC uchycena na stávající fasádě SZ - délky 7m, NEZASEKÁVAT – pouze přichytit po 2 m na stávající fasádu a překrýt zateplovacím systémem.

- 2.) Detail prodloužení krytiny u okapu bude upřesněn po zjištění stávajícího stavu.
Předpoklad prodloužení stávajících krokví cca 20ks – pomocí latí 2x 60/40 – dle potřeby – max.500mm (celková délka latě 1000mm -40ks) + nová lať cca 50/30mm (upřesnit dle stávajících latí)- po celém obvodu délky 16m + nový pás hliníkových šablon délky 16m, šířky cca 830mm. Ukončení zateplení pod okapem stěrkou s perlínkou, případně vhodnou ukončovací lištou zateplovacího systému. Latě budou opatřeny ochranným nátěrem např.Difusitem S.

DODAVATEL může navrhnout i jinou vhodnou alternativu po zjištění současného stavu krytiny u okapu s ohledem na skutečně nutnou délku prodloužení střechy z důvodu zateplení

- 3.) Náhrada navrženého TiZn za plechy pozinkované s povrchovou úpravou je možná.

Poznámka: dle tabulky Coleman - AL + TiZN – materiály mohou být v kontaktu

Materiál	Hliník Al	Olovo Pb	Měď Cu	Titanzinek TiZn	Nerezová ocel S.S.	Pozinkovaná ocel FeZn	Ocel
Hliník Al	+	o	-	+	+	+	-
Olovo Pb	o	+	+	+	+	o	-
Měď Cu	-	+	+	-	+	-	-
Titanzinek TiZn	+	+	-	+	+	+	-
Nerezová ocel S.S.	+	+	+	+	+	+	+
Pozinkovaná ocel FeZn	+	o	-	+	+	+	-
Ocel	-	-	-	-	+	-	+

+ = Materiály mohou být v kontaktu

- = Kontakt materiálu je třeba vyloučit výrazně se ovlivňují, k elektolytické korozi dochází za přítomnosti vody

o = Kontakt materiálu raději vyloučit

- 4.) Nápis na fasádě proveden fasádní barvou (nejedná se o plastická písmena)

Dále zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami:

Lhůta a místo pro podání nabídek a lhůta pro otevírání obálek s nabídkami

Datum: 4. 10. 2016 **Hodina:** 9:00
Místo pro podání nabídek: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučínová, sekretariat@violette-sro.cz

S pozdravem

.....
Ing. Roman Zelenka, ředitel