



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 4. 11. 2016

ZADAVATEL: Statutární město Olomouc
Sídlem: Horní nám. 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308
Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:
Obchodní firma nebo název Správa nemovitostí Olomouc, a. s.
Sídlo Školní 202/2, 779 00 Olomouc
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Roman Zelenka, ředitel
IČ 25898736

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: “Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc”

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace:

„Z přiložené PD není zřejmé zda mají být součástí dodávky otvorů i parotěsné a paropropustné pásy, pokud ano prosíme o doplnění do výkazu výměr. Včetně zednického zapravení původních otvorů.“

V PD –výpis prvků klempířské prvky, je u parapetů uvedeno že mají být z extrudovaného AL, avšak ve výkazu výměr je uveden pouze obyčejný AL, prosím o upřesnění která varianta je platná.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel upřesňuje provedení klempířských prvků, které požaduje z AL plechu obyčejného. Platné jsou tedy výměry a popis dodávek uvedených ve výkazu výměr, který zůstává nezměněn.

Samozřejmou součástí dodávky výměny venkovních otvorů je montáž parotěsné pásky (bituminový eventuelně jiný parotěsnicí materiál). Montáž tohoto těsnění je neoddělitelnou součástí dodávky výměny okenních otvorů a podmínkou zajištění odpovídajících kvalitativních a tepelně technických vlastností. Těsnicí pásky přiléhají k rámcům měněných oken a budou lepeny po obvodu stavebních otvorů tak, aby se docílilo dokonalé utěsnění spáry u měněných výplní.

S pozdravem

Ing. Roman Zelenka, ředitel
Správa nemovitostí Olomouc, a. s.



SNO
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC a.s.
771 41 OLOMOUC, Školní 2a
IČ: 25898736
ředitel