



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ZE DNE 7. 11. 2016

ZADAVATEL: Statutární město Olomouc
Sídlem: Horní nám. 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308
Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:
Obchodní firma nebo název Správa nemovitostí Olomouc, a. s.
Sídlo Školní 202/2, 779 00 Olomouc
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Roman Zelenka, ředitel
IČ 25898736
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: "Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc"

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace:

V PD –výpis prvků Výplně otvorů, je u prvků D/5 a D/6 uvedeno že mají únikové cesty, avšak není k nim zadána požadovaná požární odolnost, prosím o upřesnění.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Pozice č. D/5 a D/6 uvedené ve výpisu výplní otvorů PD označují dvoukřídlé dveře ústící z promítacího sálu kina do volného prostoru chodníku před budovou. Jedná se o dveře osazené na únikové cestě. Požární odolnost není stanovena, není požadovaná. Podstatná je skutečnost, že musí být opatřeny panikovým kováním umožňujícím otevřít obě křídla dveří směrem ven (do exteriéru). Jedná se o madlo, eventuálně o páku osazenou na dveřích umožňující jejich otevření (obě křídla současně).

Znění žádosti o dodatečné informace:

V TZ str.6 odstavec finální vrchní omítka je uveden: ... U přední části objektu, současná brizolitová fasáda, bude po zateplení zpětně omítnuta a to ve hmotě hrubozrnné omítky v podobě přibližující se původnímu vzhledu zdrsněné brizolitové omítky. Bude použita hrubozrnná omítková směs škrábaná omítka brizolitového typu..., ale ve výkazu výměr je uvedeno Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn, prosím o upřesnění která z uvedených variant platí.

V TZ str.8 odstavec V rámci energeticky úsporných opatření je uveden: výměna původních osvětlovacích těles v multifunkčním sále (výbojky původní budou nahrazeny za ekonomicky výhodnější LED světla)

Ovšem ve výkazu výměr tato položka chybí prosím o doplnění. Ve výkaze výměr schází likvidace stávajících oken a dveří, prosím o doplnění.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Platné jsou údaje obsažené ve výkazu výměr. Bude použita Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (viz. výkaz výměr). V platnosti zůstávají rovněž všechny dříve uvedené zpřesnění týkající se parametrů materiálů a technologií KZS. (viz. předchozí doplnění). V soupisu prací a služeb zadavatel neuvádí žádné odkazy na tyto práce.

S pozdravem

Ing. Roman Zelenka, ředitel
Správa nemovitostí Olomouc, a. s.



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUČ a.s.
771 41 OLOMOUČ, Školní 2a
IČ 25898736
ředitel