

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 29. 8. 2016

ZADAVATEL: REXCOM s.r.o.
Sídlem: Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Zastoupený: Ing. Josef Řezáč, jednatelem
IČ: 26919028

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: "Přístavba školního střediska REXCOM"

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.


1. Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
„V seminární místnosti bude provedena betonová strojně klázená podlaha se vysypem. Žádáme o určení třídy betonu do této podlahy.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Třída betonu na podlahu v seminárním sále (viz skladba B) je C 30/37.

S pozdravem

REXCOM s.r.o.
Lanžhotská 3448/2
CZ - 690 02 BŘECLAV
IČO: 26919028, DIČ: CZ26919028



Ing. Josef Řezáč, jednatelem