

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 30. 8. 2016

ZADAVATEL: REXCOM, s.r.o.
Sídlem: Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Zastoupený: Ing. Josef Rezáč, jednatel
IČ: 26919028

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: "Přístavba školního střediska REXCOM"

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

1. **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**
„1) *Ve Výkazu výměr SO 01 Přístavba-1-1. Architektonicko-stavební řešení-Konstrukce truhlářské se neshoduje počet zárubní s počtem vnitřních dveří. Prosím o opravu údajů.*
2) *V Technické zprávě-elektroinstalace- ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD je uvedeno: „Ovládání svítidel bude provedeno přístroji ABB TANGO barvy bílé. “, ve Výkazu výměr-Elektroinstalace ableskosvod -Materiály pol.č.19-34 je uveden jiný typ. Prosím o uvedení, který typ platí.*
3) *Ve Výkazu výměr-Elektroinstalace a bleskosvod-Dodávky zařízení (splicifikace) je uvedeno: „Dodávky zařízení rozváděč R4 6kA nacenit a vyrobit přesně podle PD “. Chybí projektová dokumentace.*
Žádáme o zaslání této projektové dokumentace.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. U položky č. 137 (viz výpis 12.4) mají být správně 4 ks dveří namísto uvedených 3 ks
2. Platí typ, který je uveden v technické zprávě elektro D.1.4.1 – viz příloha – spínače ABB TIME bílé barvy
3. Kompletní schéma rozvaděče R4 (výkres D.1.4.5) v příloze
4. Datové rozvody ani zabezpečovací a kamerový systém nejsou součástí PD

Dále zadavatel upravuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, lhůtu pro podání nabídek a lhůtu pro otevření obálek s nabídkami:

Lhůta a místo pro podání nabídek a lhůta pro otevření obálek s nabídkami
Datum: 29. 9. 2016 **Hodina:** 10:00
Místo pro podání nabídek: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučínová, sekretariát@violette-sro.cz

S pozdravem



IREXCOM, s.r.o.
Lanžhotská 3448/2
IČ: 26919028, DIČ: CZ26919028

Ing. Josef Rezáč, jednatel

Příloha:
Technická zpráva
Rozvaděč