



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 22. 5. 2018

ZADAVATEL: Společenství vlastníků Bystřická 361, Velký Týnec
Sídlem: Bystřická 361, Velký Týnec
Zastoupený: LUKÁŠ STUDENÝ, Předseda výboru
JAN ŠANOVEC, Místopředseda výboru
IČ: 05803314
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: "Zateplení čtyřbytového domu - Velký Týnec - Bystřická č.p.361"

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. *Okna se sklopkou pozice č. 1 - 6 - je požadovaná mikroventilace, ta ale u sklopek není, tato mikroventilace je pouze u oken otvíravo/sklpných. Trvá se na této mikroventilaci? Toto u sklopek nelze splnit.*

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Okna se sklopkou pozice č. 1-5 ve sklepech a okno na schodišti č. 6 budou v tom případě provedena bez mikroventilace.

2. *Vnitřní parapety - jsou požadované dřevotřískové, které jsou do sklepů nevhodné, kvůli vlhkosti. Do sklepů a chodeb jsou vhodnější parapety PVC, mohou být naceněné PVC parapety?*

Vysvětlení zadávací dokumentace:

OKNA se sklopkou pozice č. 1-5 ve sklepech budou mít PVC parapet a okna na schodišti č. 6-7 budou mít parapet dle návrhu z lamina (dřevotřísky).

3. *Montáž všech oken a dveří má proběhnout dle normy ČSN 73 0540-2 ? Budou požadované parotěsnící - připojovací pásy?*

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Ano.

4. *Dotaz na barvu, je zde uvedená šedá, ale je více druhů šedých barev a cena se zde hodně liší. Jde o šedou antracitovou barvu - RAL 7016?*

Vysvětlení zadávací dokumentace:

V případě šedých plastových dveří do suterénu a šedých hliníkových dveří hlavního vstupu do domu půjde o standardní šedou v běžné nabídce výrobce plastových resp. hliníkových výplní - např. RAL 7023, nebo 7030, 7039, 7045, 7046, 9006. Pro balkónové zábradlí tedy např. nejtmavší z jmenovaných - RAL 7046 nebo 9006

Zadavatel výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace nemění technické požadavky a tedy ani okruh možných dodavatelů.

S pozdravem

.....

LUKÁŠ STUDENÝ, Předseda výboru

.....

JAN ŠANOVEC, Místopředseda výboru